

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Námestovo

OU-NO-OSZP-2024/004385-002 Ing. Kamila Hadárová/4707

07. 03. 2024

Vec

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník – HBH Group, s.r.o., so sídlom Pionierska 832, 925 22 Veľké Uľany, IČO: 45936978 v zastúpení Máriou Hečkovou, Pribišská 832, 029 57 Oravská Lesná podal dňa 26. 01. 2024 na tunajší úrad žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „Neverejná ČOV a areálové rozvody vodovodu a kanalizácie, Oravská Lesná – Orava Snow“ – SO-02 Splašková kanalizácia, Čerpacia stanica + výtlač. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením.

Predmetom projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením je návrh splaškovej kanalizácie, čerpacej stanice a výtlačky pre 2. etapu výstavby.

Technický popis riešenia stavebných objektov:

SO – 02 Splašková kanalizácia

Stavebný objekt rieši v predstihu plánovanej výstavby areálovú splaškovú kanalizáciu pozostávajúcu zo stoky „B1“ a „B1-1“.

Stoka „B1“ pozostáva z gravitačnej splaškovej kanalizácie. Gravitačná splašková kanalizácia bude z potrubia DN 250 v celkovej dĺžke 141,0 m. Na vetve bude osadených 5 ks revízných šachiet Š1 až Š5. Na vetvu je napojených 13 ks splaškových kanalizačných prípojok, PVC DN 150, SN4 – dl. 65,0 m. Vetva bude vybudovaná z rúr PVC-U, SN-8. Stoka „B1-1“ pozostáva z gravitačnej splaškovej kanalizácie. Gravitačná splašková kanalizácia bude z potrubia DN 250 v celkovej dĺžke 64,9 m. Na vetve bude osadených 3 ks revízných šachiet Š6 až Š8. Na vetvu je napojených 4 ks splaškových kanalizačných prípojok, PVC DN 150, SN4 – dl. 44,0 m. Vetva bude vybudovaná z rúr PVC-U, SN-8. Výtlač „VT1“ a „VT2“ pozostáva z tlakovej splaškovej kanalizácie HDPE D63x3,8 mm PN10 v dĺžke 178,89 m. Tlaková kanalizácia bude vybudovaná z rúr HD-PE, PN10. Tlaková kanalizácia začína napojením sa na navrhovanú ČS, bude vedená v komunikácii spolu s gravitačnou kanalizáciou a vodovodom. Bude ukončená napojením sa na existujúce šachty splaškovej kanalizácie Š2-2 a ďalej bude odtekať gravitačne do ČOV.

Čerpacia stanica slúži len na zdvihnutie splaškovej odpadovej vody. Výkon čerpadiel je navrhnutý na prečerpávanie max. Qč = 2x3 l/s. Elektrická prípojka čerpacej stanice bude z areálového rozvodu PD elektro.

Čerpacia stanica bude pozostávať:

a) stavebná časť

Nádrž je navrhnutá v súlade s STN 756261. Bude pozostávať z jednej komory o DN1600 od firmy Alfatec. Vlastná nádrž, komora je podzemný objekt kruhového tvaru o vnútornom priemere 1,6 m. V nádrži budú osadené dve ponorné kalové čerpadlá. Tvar nádrží, obslužných poklopov, plošín a prístupov do komory je navrhnutý podľa daných možností a požiadavky umiestnenia stojnej časti čerpacej stanice, čerpadiel. Úžitkový objem nádrže bude cca 2,6 m³. Nádrž bude železobetónová konštrukcia zo skruží a vodostavebného betónu s hrúbkou stien cca 120 mm a stropu

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, majú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo (č. d. 505).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušných obcí a miest podľa rozdeľovníka, ako aj na úradnej tabuli Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

08.03.2024

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Otlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby:

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených údajov.

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NO-OSZP-2024/004385-002

KORA Slovakia s.r.o., Rajtáková 33, 841 03 Bratislava 42
HBH Group, s.r.o., Pionierska 1033, Veľké Úľany, Galanta
Mária Hečková, Oravská Lesná-Pribišská 832, Námestovo
ADIII, s. r. o., Pionierska 1033, Veľké Úľany, Galanta
Obec Oravská Lesná, starosta obce, Oravská Lesná 291, 029 57 Oravská Lesná
Ing. František Brňák, Oravská Lesná 825, Námestovo
Lubomír Kvak, Veľké Krškany 212, Krškany, Levice
PROKRING, s. r. o., Ing. Luboš Jakubec - projektant, Rezedová 1449/1, Bratislava-Ružinov, Bratislava II